

Voor en nadelen per systeem:



Optie 1 (C1)

Voordelen:

- Geringe investering
- Snel realiseerbaar

Nadelen:

- Hoge energielasten, afhankelijk van energieprijzen
 - Geen ventilatie, luchtkwaliteit in kerkzaal slecht
 - Geen koeling mogelijk
 - Niet van het gas af
 - Geen subsidie
-

Optie 2 (C3a)

Voordelen:

- Geen gasaansluiting
- Ventilatie, met koeling en verse lucht
- Bijna energie neutraal, energie terug leveren in zomer en opnemen in winter
- Subsidieregeling

Nadelen:

- Afhankelijk van salderen overheid
 - Afhankelijk van terugleverbelasting energieleverancier
 - Grotere aansluiting nodig elektra
 - Hoge investering
-

Optie 3 (C5)

Voordelen:

- Geen gasaansluiting
- Ventilatie, met koeling en verse lucht
- Energie neutraal
- Grootste kans op grootste subsidieregeling
- Kleinere elektra aansluiting mogelijk
- Pastorie en kosterwoning zijn te integreren

Nadelen:

- Hoge investering